



COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN

ANEXO MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-22
LIC-CAP-CPE-06-22
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO P -146 LA HERRADA (RESERVA NORORIENTE) PROLONGACIÓN
RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGS.

a) La **Convocante** hace las siguientes aclaraciones:

1.- En el **concepto No. 54** referente a Suministro y colocación de tubería para ademe norma ASTM-A-53-G-B Tubería de ademe liso de 16"Ø exterior x 3/8" espesor puesto en obra, en la cantidad **DICE: 200, DEBE DECIR: 250.**

2.- En el **concepto No. 55 DICE:** Suministro y colocación de tubería para ademe norma ASTM-A-53-G-B Tubería de ademe liso de 16"Ø exterior x 5/16" espesor puesto en obra. **DEBE DECIR:** Suministro y colocación de tubería para ademe norma ASTM-A-53-G-B Tubería de ademe ranurado de 16"Ø exterior x 5/16" espesor puesto en obra. así mismo en la cantidad **DICE: 200 DEBE DECIR: 150.**

3.- En el **concepto No. 57 DICE:** Suministro y colocación de Tubería de norma ASTM-A-53-G-B, de ademe liso de 24" diam. exterior x 5/16" espesor, puesto en obra. **DEBE DECIR:** Suministro y colocación de Tubería de norma ASTM-A-53-G-B, de ademe liso de 24" diam. exterior x 3/8" espesor, puesto en obra.



ING. GILBERTO POZO JUAREZ
Por el Depto. de Licitación



ING. ALFONSO PINEDA SEPULVEDA
Por el Depto de Proyectos

ARQ. MANUEL ALEXIS HERRERA
HERNANDEZ
Supervisor de Obra